







検査SPECシート

021

分類	位置 本管	種別 水密性判定	番号 021	名称	圧気試験(1)本管(スパン)
適用	本管の水密性を確認し、補修判定・新管検査などをおこなう。				

作業図 	作業写真   	作業内容 <ul style="list-style-type: none"> ・検査スパンの上下流及び取付管口に専用パッカーをし、圧力検査装置を取付ける ・スパン間を圧気して所定圧をかける。 ・圧力の低下状態を確認し記録票を出力して合否判定する
--	--	--

作業構成/標準進捗量		検査項目	検査結果出力	
(1) 現場検査員数/班	4人	(1) 管渠スパンの水密性確認	(1) 調査票	① データリスト
(2) 現場進捗量/日			(2) 集計表	② 一覧集計表
φ350以下	5スパン			
φ400~800	4スパン			
使用機材/消耗品				
(1) ライトバン	76ps 1500cc			
(2) 試験判定装置 リークス	1式			
(3) コンプレッサー	1式			
(4) 止水パッカー	1式			

使用機材写真 	出力サンプル 
--	---