





分類	位置 取付管	種別 水密性判定	番号 022	名称	圧気試験(2)取付管
適用	取付管の水密性を確認し、補修判定・新管検査などをおこなう。				

作業図	作業写真	作業内容
		・取付管の上下流端に専用パッカーを設置する。
		・所定の圧をかける。 ・計測時間は3分
		・圧力の低下状態を確認し記録票を出力する

作業構成/標準進捗量		検査項目	検査結果出力	
(1) 現場検査員数/班	3人	(1) 取付管の水密性確認	(1) 調査票	①データリスト
(2) 現場進捗量/日	15箇所		(2) 集計表	②一覧集計表
使用機材/消耗品				
(1) ライトバン	76ps 1500cc			
(2) TVカメラ車	2t 85ps			
(3) 注入装置	1式			
(4) コンプレッサー	1式			
(5) 止水パッカー	1式			



出力サンプル

